

Sensorit – Betriebsanleitung / Sicherheitshinweise

Artikel: 1KGP-1, 2KGP, 2KGP-A, 6KGP, 6KGP-A, 9KGP, 9KGP-A, 2KGC02, 5KGC02

Lesen Sie diese Betriebsanleitung genau durch und weisen Sie auch weitere Personen auf diese Informationen hin, die den Feuerlöscher möglicherweise verwenden sollen. Machen Sie sich bereits vor der Aufstellung / Montage am Bestimmungsort mit der Bedienung des Feuerlöschers vertraut und beachten Sie unbedingt die Bedienungsanweisungen auf dem Feuerlöscher vor der ersten Benutzung.

- Soweit möglich, müssen die Anwender in die Bedienung von Feuerlöschern eingewiesen und auf mögliche Gefahren und Missbrauch aufmerksam gemacht werden. Kleinkinder sind von Feuerlöschern fernzuhalten.
- Die bestimmungsgemäße Verwendung des Feuerlöschers erfolgt entsprechend der Handhabung und Darstellung auf dem Beschriftungsbild.
- Den Löschstrahl niemals direkt auf Personen bzw. ins Gesicht richten. Beim Ablöschen von brennenden Personen ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten, da anderenfalls die Gefahr des Erstickens besteht.
- Das Öffnen und die Instandhaltungsarbeiten des Feuerlöschers dürfen nur durch autorisierte Personen bzw. Sachkundige erfolgen, d.h. durch geschultes Personal (z.B. Kundendienste)
- Für die Instandhaltung sind die jeweils gültigen Prüf- und Füllanweisungen maßgebend.
- Es dürfen nur Ersatzteile, Lösch- und Treibmittel verwendet werden, die der Gerätezulassung entsprechen.
- Der Behälter kann unter Druck stehen! Feuerlöscher bitte keiner Gewalteinwirkung von außen aussetzen, nicht gewaltsam öffnen.
- Beschädigte oder korrodierte Behälter oder Armaturen dürfen nur durch autorisierte Personen bzw. Sachkundige Personen drucklos gemacht werden.
- Am Behälter dürfen keine Veränderungen, z.B. durch Schweißen, Löt- oder Lackieren durchgeführt werden.
- Feuerlöscher sollten regelmäßig gesäubert werden. Zur Reinigung sollten nur feuchte Tücher verwendet werden, es dürfen keine aggressiven Reinigungsmittel eingesetzt werden.
- Vermeiden Sie es, Feuerlöscher direkter Sonneneinstrahlung und Hitzentwicklung auszusetzen, ansonsten besteht Explosionsgefahr.
- Die Entsorgung des Feuerlöschers darf nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
- Der Feuerlöscher darf nie lose im Fahrzeug mitgeführt werden. Der Transport des Feuerlöschers ist nur im ordnungsgemäß gesicherten, geschlossenen Originalkarton zulässig, oder unter dementsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Wird der Feuerlöscher in Fahrzeugen ständig mitgeführt, muss eine geeignete, fachmännisch montierte Fahrzeughalterung verwendet werden, sodass der Feuerlöscher durch die zu erwartenden Vibrationen bzw. Bewegungen nicht beschädigt wird oder aus der Halterung fallen kann. Bei Anbringung außen an einem Fahrzeug muss der Feuerlöscher zusätzlich in einem Schutzbehälter oder in einer speziellen LKW-Box fachmännisch montiert sein.
- Eine Weitergabe des Feuerlöschers an Dritte ist nur zusammen mit dieser Betriebsanleitung zulässig.
- Die Instandhaltung der Feuerlöscher ist in regelmäßigen Intervallen entsprechend der geltenden gesetzlichen Vorschriften durch eine autorisierte Person/Sachkundigen vorzunehmen. Die Behälter dürfen nur als Feuerlöscher Verwendung finden. Die Entsorgung des Feuerlöschers muss durch den Hersteller oder einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb stattfinden.
- Die Lebensdauer des Feuerlöschers ist abhängig von der Beanspruchung. Die Lebensdauer liegt für Feuerlöscher bei 20 Jahren. Bei besonderer Beanspruchung kann die Lebensdauer deutlich kürzer sein. Verschleißteile, Lösch- und Treibmittel können kurzlebiger sein.
- Der Zeitraum der Lebensdauer beginnt mit dem Herstellungsjahr (siehe Behälter).

(Feuerlöscher im gewerblichen Bereich sind alle zwei Jahre einer sicherheitstechnischen und brandschutztechnischen Überprüfung zu unterziehen, um die Betriebssicherheit zu erhalten. Die Überprüfungen dürfen nur gemäß der Herstellervorgaben von Sachkundigen gemäß DIN 14406-4 durchgeführt werden.)

Konstruktionsbedingte technische Daten zu druckhaltenden Ausrüstungsteilen (Modelle: 1KGP-1, 2KGP, 2KGP-A, 6KGP, 6KGP-A, 9KGP, 9KGP-A)

Funktionsbereich (minimale bis maximale Temperatur TS): -20° bis +60°

Maximal zulässiger Überdruck PS: 18 bar

Konstruktionsbedingte technische Daten zu druckhaltenden Ausrüstungsteilen (Modelle: 2KGC02, 5KGC02)

Funktionsbereich (minimale bis maximale Temperatur TS): -30° bis +60°

Maximal zulässiger Überdruck PS: 18 bar

Funktionstechnische Daten zu dem Feuerlöscher mit Löschmittel (Anwenderdaten)

Funktionstemperaturbereich (Löschmittelbezogen): siehe Beschriftungsbild/Piktogramm

Nennbetriebsdruck/-füllmasse/Treibgasmasse: siehe Beschriftungsbild/Piktogramm

Die auf dem Beschriftungsbild angegebenen, gerätebezogenen Daten wie Funktionsbereich, Nennbetriebsdruck, Löschmittelmenge, Treibgasdruck gelten für den betriebsbereiten Feuerlöscher mit Löschmittel. Die aufgeführten Werte sind unbedingt zu beachten und dürfen auf keinen Fall über- bzw. unterschritten werden.

CE-Konformitätserklärung nach Richtlinie 97/23/EG oder 2014/68/EU

Sensorit GmbH, Langenhorner Chaussee 40, 22335 Hamburg

Produktbezeichnung: Feuerlöscher, bestehend aus: Armatur, Behälter, Ventil (Düse)

Artikel: 1KGP-1, 2KGP, 2KGP-A, 6KGP, 6KGP-A, 9KGP, 9KGP-A, 2KGC02, 5KGC02

Die Sensorit GmbH erklärt, dass der Feuerlöscher die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG oder 2014/68/EU erfüllt, sowie mit der EG Baumusterbescheinigung von der TÜV SÜD benannten Stelle übereinstimmen. Das Konformitätsbewertungsverfahren basiert auf dem Modul B + C1/C2 (Anhang III).

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die folgende harmonisierte Norm:

- DIN EN 3-7

Zum Zeichen der Konformität wurde der Feuerlöscher mit dem CE-Zeichen und der Kennnummer der eingeschalteten und benannten Stelle versehen. Die Kennzeichnung befindet sich auf dem Zylinder-Aufdruck.

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller/Importeur Sensorit GmbH abgegeben durch

Sensorit GmbH
 Vertrieb: Langenhorner Chaussee 42 Hamburg, der 02.01.2023
 D-22335 Hamburg
 Tel.: +49 40 527 39 07 900
 Fax: +40 40 527 39 07 901
 E-Mail: service@sensorit.de

Reg. Office:
SENSORIT GmbH
 Geschäftsbereich: LIT 02000
 Am Husarenstandort 13
 HRB 104728
 D-22043 Hamburg
 Amtsgericht Hamburg
 VAT / USt-ID-Nr.: DE814995427

Telefon: +49 (0) 40 527 39 07 – 900
 Telefax: +49 (0) 40 527 39 07 – 901
 e-mail: info@sensorit.de
www.sensorit.de